

# Klassenhäufigkeitsverteilung

Tagesverteilung Konzentration von  
 Jahresverteilung Konzentration von  
 Parameterstand  
 Auswertung nach

26.10.2021 00:00:00 bis 26.10.2021 24:00:00  
 Klassierungsbeginn bis 26.10.2021 24:00:00  
 10.03.2021 10:35:42 V 4.50  
 13. B. Erg. 2010

Anlagenname	HWOGES__ CO-Konz		HWOGES__ NO-Konz		HWOGES__ Stb-Konz		HWOGES__ GesGasMenge		HWOGES__ K1GasMenge		HWOGES__ K2GasMenge	
Kanalname	50		100		5		7000		3000		3000	
Grenzwert	50		100		5		7000		3000		3000	
Einheit	mg/Nm3		mg/Nm3		mg/Nm3		m3/h		m3/h		m3/h	
Klassierungs- beginn	01.01.21 00:00:00		01.01.21 00:00:00		01.01.21 00:00:00		01.01.21 00:00:00		01.01.21 00:00:00		01.01.21 00:00:00	
Klz 26.10.2021	24:00:00		24:00:00		24:00:00		24:00:00		24:00:00		24:00:00	
	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag	Jahr	Tag
M 1	326	0	11	0	335	0	91	0	0	0	15	0
M 2	7	0	0	0	2	0	79	0	20	0	22	0
M 3	1	0	0	0	0	0	71	0	45	0	98	0
M 4	0	0	0	0	1	0	33	0	31	0	51	0
M 5	0	0	0	0	0	0	52	0	49	0	39	0
M 6	0	0	6	0	0	0	9	0	69	0	47	0
M 7	1	0	98	0	0	0	5	0	8	0	11	0
M 8	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
M 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M 20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S 1 Überschreitung	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
S 2 < 2/3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	9	0
S 3 Mit Ersatzwert	0	0	0	0	4	0	-	-	-	-	-	-
S 4 Störung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S 5 Wartung	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S 6 Betriebszeit	1026	2	1026	2	1026	2	1026	2	1026	2	1026	2
S 7 < 2/3 Anlage	686	2	686	2	686	2	686	2	265	0	375	2
S 8 sonstige	1	0	1	0	1	0	1	0	532	2	360	0
S 9 außerhalb Kalib		0		0		0		-		-		-
S10 > Wochen	1		0		6		-		-		-	
S11 Ausf.ARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S12		0		0		0		0		0		0
S13 Ausf.ARE Jahr	0		0		0		0		0		0	
S14 An/Abfahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagesgrenzwert		0		0		0		0		0		0
T 1	9	0	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0
T 2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
T 3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0
T 4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0
T 5	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
T 6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
T 7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T 8	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS1 Überschreitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS2 kein TMW	289	1	289	1	289	1	289	1	292	1	290	1
TS3 TMW mit WA/ST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TS4 SAG <= GW												
TS5 SAG > GW												
Tageskonzentration	0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000	
Monatskonzentration	0.64071		64.69		0.00000		2136.34		0.00000		985.13	
Jahreskonzentration	0.53933		71.82		0.06116		1671.42		1183.72		1122.04	
Einheit	kg		kg		kg		--		--		--	
Tagesemission	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Monatsemmission	0.12		13.32		0.00		0.00		0.00		0.00	
Jahresemission	6.11		214.02		0.57		0.00		0.00		0.00	

# Klassenhäufigkeitsverteilung

Tagesverteilung Konzentration von 26.10.2021 00:00:00 bis 26.10.2021 24:00:00  
 Jahresverteilung Konzentration von Klassierungsbeginn bis 26.10.2021 24:00:00  
 Parameterstand 10.03.2021 10:35:42 V 4.50  
 Auswertung nach 13. B. Erg. 2010

Anlagenname	HWOGES__	HWOGES__
Kanalname	K3GasMenge	FWLGas
Grenzwert	3000	66
Einheit	m3/h	MWTh

Klassierungs-	01.01.21	01.01.21		
beginn	00:00:00	00:00:00		
Klz 26.10.2021	24:00:00	24:00:00		
	Jahr Tag	Jahr Tag		
M 1	11 0	82 0		
M 2	1 0	46 0		
M 3	6 0	81 0		
M 4	26 0	46 0		
M 5	66 0	36 0		
M 6	85 0	37 0		
M 7	28 0	7 0		
M 8	0 0	5 0		
M 9	0 0	0 0		
M 10	0 0	0 0		
M 11	0 0	0 0		
M 12	0 0	0 0		
M 13	0 0	0 0		
M 14	0 0	0 0		
M 15	0 0	0 0		
M 16	0 0	0 0		
M 17	0 0	0 0		
M 18	0 0	0 0		
M 19	0 0	0 0		
M 20	0 0	0 0		
S 1 Überschreitung	0 0	0 0		
S 2 < 2/3	11 0	0 0		
S 3 Mit Ersatzwert	- -	- -		
S 4 Störung	0 0	0 0		
S 5 Wartung	0 0	0 0		
S 6 Betriebszeit	1026 2	1026 2		
S 7 < 2/3 Anlage	373 0	686 2		
S 8 sonstige	420 2	1 0		
S 9 außerhalb Kalib	- -	0 0		
S10 > Wochen	- -	0 0		
S11 Ausf.ARE	0 0	0 0		
S12	0 0	0 0		
S13 Ausf.ARE Jahr	0 0	0 0		
S14 An/Abfahren	0 0	0 0		
Tagesgrenzwert	0 0	0 0		
T 1	0 0	2 0		
T 2	0 0	2 0		
T 3	0 0	0 0		
T 4	0 0	2 0		
T 5	3 0	2 0		
T 6	4 0	1 0		
T 7	0 0	0 0		
T 8	0 0	0 0		
T 9	0 0	0 0		
T 10	0 0	0 0		
TS1 Überschreitung	0 0	0 0		
TS2 kein TMW	291 1	289 1		
TS3 TMW mit WA/ST	0 0	0 0		
TS4 SAG <= GW				
TS5 SAG > GW				
Tageskonzentration	0.00000	0.00000		
Monatskonzentration	0.00000	23.39		
Jahreskonzentration	1472.31	18.30		
Einheit	--	--		
Tagesemission	0.00	0.00		
Monatsemmission	0.00	0.00		
Jahresemission	0.00	0.00		

# D-ER500 Systemdatei

Anlage : HWOGES  
Daten vom : 26.10.2021

**Datum**      **Zeit**

26.10.21 24:00:00 Jahresverfügbarkeit: 100.00%  
26.10.21 24:00:00 Betriebszeit (Tag/Jahr): HWOGES\_\_      Betr    00:23:00 /    255:21:00

# D-ER500 Sonderklassen

Anlage : HWOGES  
 Daten vom : 26.10.2021

Datum	Zeit	Kanal	Text	
26.10.21	18:30:00S	CO-Konz	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	3.1 mg/Nm3
26.10.21	18:30:00S	NO-Konz	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	55.9 mg/Nm3
26.10.21	18:30:00S	Stb-Konz	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	0.0 mg/Nm3
26.10.21	18:30:00S	GesGasMenge	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	1116.4 m3/h
26.10.21	18:30:00S	K1GasMenge	S8 nicht klassierungspflichtig	
26.10.21	18:30:00S	K2GasMenge	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	311.1 m3/h
26.10.21	18:30:00S	K3GasMenge	S8 nicht klassierungspflichtig	
26.10.21	18:30:00S	FWLGas	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	12.2 MWTh
26.10.21	19:00:00S	CO-Konz	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	0.0 mg/Nm3
26.10.21	19:00:00S	NO-Konz	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	59.2 mg/Nm3
26.10.21	19:00:00S	Stb-Konz	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	0.0 mg/Nm3
26.10.21	19:00:00S	GesGasMenge	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	1132.5 m3/h
26.10.21	19:00:00S	K1GasMenge	S8 nicht klassierungspflichtig	
26.10.21	19:00:00S	K2GasMenge	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	310.0 m3/h
26.10.21	19:00:00S	K3GasMenge	S8 nicht klassierungspflichtig	
26.10.21	19:00:00S	FWLGas	S7 Integrationszeitverletzung anlagenbedingt	12.4 MWTh
26.10.21	24:00:00S	CO-Konz	TS2 TMW-Bildung nicht möglich	
26.10.21	24:00:00S	NO-Konz	TS2 TMW-Bildung nicht möglich	
26.10.21	24:00:00S	Stb-Konz	TS2 TMW-Bildung nicht möglich	
26.10.21	24:00:00S	GesGasMenge	TS2 TMW-Bildung nicht möglich	
26.10.21	24:00:00S	K1GasMenge	TS2 TMW-Bildung nicht möglich	
26.10.21	24:00:00S	K2GasMenge	TS2 TMW-Bildung nicht möglich	
26.10.21	24:00:00S	K3GasMenge	TS2 TMW-Bildung nicht möglich	
26.10.21	24:00:00S	FWLGas	TS2 TMW-Bildung nicht möglich	